

Приложение № 6
к распоряжению
Комитета по образованию
от 15.07.2025 № 834-р

АКТ

**оценки готовности
образовательного учреждения (общеобразовательного учреждения,
учреждения дополнительного образования детей,
учреждения дополнительного профессионального образования, нетипового
образовательного учреждения)
к 2025/2026 учебному году**

Составлен «18» июля 2025 г.

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5
Центрального района Санкт-Петербурга**
Полное наименование образовательного учреждения
Нежилое помещение
Тип (назначение) здания
1938
Год постройки
191144, Санкт-Петербург, ул.Моисеенко, дом 19, литер А
Адрес образовательного учреждения
(812) 271-35-11
Телефон (факс)
sch5.cent@obr.gov.spb.ru
Адрес электронной почты
Волошенюк Татьяна Петровна
ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:
заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга
начальник Отдела образования администрации Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения
Волошенюк Т.П. директор
Колчина Л.Б. заместитель директора

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей **Колчина Людмила Борисовна, заместитель директора по АХР**
(ФИО, должность)

Приказ № 44/7 -0 от 29.08.2024 г

Удостоверение №18-78033 Выдано 10.06.2025 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования Малинин Алексей Анатольевич электромонтер

(Фамилия, имя, отчество)

Приказ № 44/3 -0 от 29.08.2024 г

Удостоверение 20-20-10762 Выдано 30.11.2024 г

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования нет газового оборудования

1.4. Ответственный за пожарную безопасность Колчина Людмила Борисовна, заместитель директора по АХР

(ФИО, должность)

Приказ № 44/1 -0 от 29.08.2024 г

Удостоверение №040523 Выдано 03.05.2023

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников нет лифтов и подъёмников

1.6. Ответственный за охрану труда Богданов Алексей Семенович, учитель

(ФИО, должность)

Приказ № 16 -0 от 26.03.2025 г

Удостоверение № 7827 00035229 выдано 12.05.2025

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

26.12.1995

учредительный договор

Утвержден Распоряжением Комитета по образованию № 4336-р от 30.09.2014 г.

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

№ 1271 от 21.01.2015 года

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

№ 668 от 27.01.2015 года

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о внесении в реестр собственности Санкт – Петербурга № 1155В
(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство Государственной регистрации права Серия 78-АЖ № 680111 от 30.08.2012г
(наименование документа, дата и №)

3. **Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения от февраля 2025 г., оформлен.**

4. **Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения от «19» марта 2010 оформлена.**

5. **Сведения о здании:**

Объем здания 17610 куб.м.

Этажность 4, цоколь

Общая площадь 4491 кв. м.;

Полезная площадь 3245,5 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)
медицинский пункт ГДП №44, площадь кабинета врача 8,6 кв.м; площадь процедурного кабинета 19,7 кв.м

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

НЕТ

6. **Количество ученических мест**

В 2025/2026 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации) дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования и др.):

6.1. Классов (учебных групп) **22 класс**, обучающихся 307
из них в I смену обучается классов (учебных групп) **22 класс**, обучающихся 307

из них во II смену обучается классов (учебных групп) нет, обучающихся нет

6.2. Количество:

групп продленного дня 17

игротек 1

спален нет

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 3 (малое футбольное поле, тренажерная площадка, игровая площадка)

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной Администрации или других структур, осуществляющих такой учет 15

Планируемое количество 1-х классов 2

в том числе обучающихся с 6 лет нет

7. Укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) укомплектовано

учителя и преподаватели 49

мастера производственного обучения нет

воспитатели 17

хоз. работники и др. 17

8. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг 3673, брошюр, журналов 12

фонд учебников 13642

научно-педагогической и методической литературы 20

9. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 27.06.2025
и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением № 054-5-3-12-421/25 от 23.05.2025
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением нет газоснабжения
(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 24.03.2025
состояние сетей электроснабжения удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения нет

10. Обеспечение пожарной безопасности:

10.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) работает

количество пожарных кранов 10 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода ООО «Арматех», Контракт № 5/ПОЖ/25, от 31.01.2025 г.

(наименование организации, № договора, дата)

10.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 9 шт.
углекислотные 8 шт.
необходимо приобрести нет шт.

10.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) работает
обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «Ветро», контракт № 5 –КОП/25-26 от 02.07.2024 г.
(наименование организации, № договора, дата)

10.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние работает

обслуживание системы оповещения людей о пожаре _____
ООО «Ветро», контракт № 5 –КОП/25-26 от 02.07.2024 г.
(наименование организации, № договора, дата)

10.5. Наличие аварийного освещения и его состояние имеется, удовлетворительное

10.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания имеется,
респиратор фильтрующий газопылезащитный АЛИНА-200 АВК FFP NR D- 621
шт. Противогазы фильтрующие «Бриз 3306 -53 шт»

10.7. Состояние путей эвакуации удовлетворительное

10.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеются

10.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) 04.07.25г
(дата и № акта)

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2025 году проверка
состояния пожарной безопасности проводилась _____
14.07.2025 ИВ-130-43-1048
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки Управление по Центральному району Главного управления
МЧС России по городу Санкт-Петербургу считает возможным использование здания ГБОУ
школы № 5 Центрального района СПб в новом 2025-2026 учебном году, при условии
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст.6
ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

И предписания нет

11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 4016 кв.м

ограждение территории образовательного учреждения и его состояние – удовлетворительное

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования имеется, удовлетворительное состояние, покрытие естественное, оборудование исправное

наличие вновь оборудованных спортивных площадок нет

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям отсутствуют, сбор мусора производится в «Пухто-ЖКЭС» №3 (ул. Кирилловская, д.23)

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению имеются

11.2. Состояние инженерных сетей:

Водоснабжение:

водоснабжение:

горячее: децентрализованное, проточные водонагреватели

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта: имеется, проточные водонагреватели

санитарных узлов: имеется, проточные водонагреватели

душевых: имеется, проточные водонагреватели

учебных помещения начальных классов: отсутствует

кабинетов физики, химии: имеется, холодное водоснабжение

кабинетов черчения, рисования: имеется, холодное водоснабжение

мастерских трудового обучения: имеется, холодное водоснабжение

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели 26.02.2025 г № 78-20-04Ф-03.003.Л.6077, Заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - Качество холодной воды централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН (дата и №, результаты, наименование организации проводившей исследования)

Канализация:

исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние исправна, наличие 100%, состояние удовлетворительное

Вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в учебных кабинетах естественная приточно-вытяжная

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) механическая и естественная приточно-вытяжная

в бассейне нет бассейна

в мед. пункте естественная приточно-вытяжная

в мастерских трудового обучения естественная механическая и естественная приточно-вытяжная

в санитарных узлах естественная приточно-вытяжная

душевых естественная приточно-вытяжная

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря естественная приточно-вытяжная

11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции ООО «Дезинфекционная станция», Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д.34 офис 253, телефон 3362522, контракт № ДС2-5/24 от 15.12.2023

Наличие акта выполненных работ (дата и №) имеются; 18.06.2025 г.

11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов
Контракт № 1273932-2024/ТКО от 27.11.2023 г, АО «Невский экологический оператор»
(дата и №, наименование обслуживающей организации)

11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:

светодиодное 99 %

люминесцентное 0 %

лампы накаливания 1 %

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
№78-20-04Ф-03.005.Л.6074 от 26.02.2025 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Результат- освещенность отвечает гигиеническим нормативам.
(дата и №, наименование организации, результаты)

11.6. Обеспеченность учебной мебелью:

приобретено нет (кол-во комплектов)

11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

количество 1 в том числе, впервые оборудованных нет

площади 96 кв.м

набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых) душевая, раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек.

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования удовлетворительное
наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту
имеется в полном объеме, 100% соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту

11.8. Подготовленность кабинетов информатики:

количество кабинетов 1 тип мониторов ЖК площадь на 1 рабочее место 5,1 кв.м

наличие акта проведения заземления ООО «Ветро» от 24.03.2025 г № 174/25
(дата и №, наименование организации)